

I.C. SEVERI - PADIGLIONE A
PIANTA PIANO TERRA

PIANO DI EVACUAZIONE

LEGENDA

PIANO DI ESODO

IN CASO DI INCENDIO / EMERGENZA ovvero
ALLA PERCEZIONE DI SPECIFICO SEGNALE:

- Circoscrivere, quando possibile, l'incendio utilizzando l'estintore più vicino;
- Dare immediatamente l'allarme per allontanare le persone eventualmente presenti nell'edificio;
- Abbandonare con calma il locale di attivando, se possibile per la propria incolumità, ogni alimentazione elettrica, chiudendo dietro di sé la porta;
- Non fermarsi in nessun caso lungo percorsi e vie di esodo;
- Dingersi, senza correre, verso l'uscita indicata dalla segnaletica di sicurezza seguendo anche le indicazioni gestuali fornite dagli incaricati alla gestione delle emergenze presenti al piano;
- Una volta all'esterno allontanarsi dall'uscita per consentire il rapido esodo di altri soggetti presenti nello stabile.

Durante l'esodo è VIETATO:

- Dingersi in direzione diversa da quella dell'esodo indicato;
- Utilizzare, se esistenti, ascensori e montacarichi;
- Fumare;

SEGNALARE LO STATO DI EMERGENZA AGLI INCARICATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE.

	Gruppo elettropompe antincendio		Attacco per mandata autopompe V.V.F. (UNI 70)
	Idrante UNI 45 a muro con tubazione flessibile da 20m e lancia		Targa etichetta acustica autalimentata per allarme antincendio
	Porta con maniglia antipanco		Campana antincendio
	Porta REI munita di dispositivo di autochiusura		Pulsante allarme manuale di incendio
	Percorso di uscita orizzontale		Rivelatore di fumo ad effetto Tyndall
	Percorso di uscita verso il basso		Centrale rivelazione incendi
	Percorso di uscita verso l'alto		Quadro elettrico
	Estintore a polvere da 5kg, di capacità estinguenta 34A 233BC		Sezionatore sotto vetro a frangere, per disinquinare impianto elettrico esterno o centrale termica
	Estintore a CO2 da 5kg, di capacità estinguenta 21A 89FC		Pulsante sotto vetro a frangere, per disalimentare l'impianto elettrico
	Punto di raccolta		Plafoniera di segnalazione autalimentata del tipo S.A., con autonomia non inferiore a 1 ora
	Valvola generale di intercettazione impianto a gas metano		Plafoniera di emergenza autalimentata, con autonomia non inferiore a 1 ora

● VOI SIETE QUI

